

Dot. przetargu nieograniczonego o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na Budowa boiska do piłki nożnej w Starowicach Dolnych.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) odpowiadam na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ:

Wniosek z dnia 21 marca 2017r.

1. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy cały zakres zamówienia został zamieszczony w przedstawionym przedmiarze robót?
Odp. Tak.
2. Proszę o dopuszczenie boksów dla zawodników pokrytych poliwęglanem litym lub poliwęglanem komorowym.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza pokrycia boksów dla zawodników pokrytych poliwęglanem litym ani poliwęglanem komorowym.
3. Proszę o wyjaśnienie – rozstaw słupków piłkochwyty ma być co 3 m czy co 5 m?
Odp. co 3 m.
4. Trybuna na 200 miejsc ma być 1 sztuka?
Odp. 2 trybuny po 104 miejsca (Rys. 1,3,4).

Informację niniejszą
zamieszcza się na stronie internetowej
Zamawiającego w dniu 24.03.2017r.

BURMISTRZ

Marek Antoniewicz

ZP/KR

Dan