

Paczków, dnia 2007-11-28

RDE 8/ 2206 /2007

NR RD3/8/436/2007

GMINA GRODKÓW

ul. WARSZAWSKA nr 29
49-200 GRODKÓW

ENERGIAPRO

URZĄD MIEJSKI
w Grodkowie
Wpłynęło dnia:

06-12-2007

Załącznik: 144/56/07

Podpis:

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

do elektroenergetycznej sieci rozdzielczej EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Oddział w Opolu
o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2007.11.05/4795 wyrażamy zgodę na przyłączenie do sieci rozdzielczej obiektu **PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW P1 KOPICE** nr dz.20/4 gm.GRODKÓW o mocy przyłączeniowej w wysokości: **$P_s = 11$ kW**.

Zasilanie PODSTAWOWE, rodzaj przyłącza KABLOWE, o napięciu 0,4 kV.

stacja transformatorowa RE-8/S-446/KOPICE II, obwód GRODKÓW.

Przedpłata PRZELEW z dn.2007-11-15 wartość 146,4 zł.

Jednocześnie podajemy warunki techniczne, wg których przyłączenie zostanie zrealizowane:

- Rodzaj i miejsce przyłączenia obiektu do sieci rozdzielczej: **zasilanie obiektu j.w. odbywać się będzie ze słupa nr 406 przyłączem napowietrzno-kablowym wykonanym kablem YAKXS 4x35mm² do złącza ZK-1+P wykonanego wg standardów EnergiaPro, usytuowanego na terenie posesji inwestora przy granicy działki w miejscu dostępnym dla obsługi RD3/8. Na słupie zamontować ograniczniki przepięć.**
- Miejscem dostarczenia energii elektrycznej (granica eksploatacji) będą: **Zaciski odpływowe podstaw bezpiecznikowych w złączu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy. Dostawca wykona zasilanie do granicy eksploatacji.**
- Zakres niezbędnej rozbudowy sieci rozdzielczej do wykonania przez Przedsiębiorstwo Energetyczne w związku z przyłączeniem obiektu:
 - wykonanie prac z pkt nr.1**
 - dostosowanie sieci do zwiększonego poboru mocy**
- Zakres prac do wykonania przez odbiorcę w celu realizacji instalacji elektrycznej w obiekcie przyłączanym do sieci:
 - wykonać instalację odbiorczą w budynku,**
 - wykonać wewnętrzną linię zasilającą,**
- Należy zastosować zabezpieczenie przedlicznikowe o wielkości **20A** – w złączu kablowym, w postaci rozłącznika bezpiecznikowego z wkładkami o charakterystyce szybkiej – zabezpieczenie przystosować do zamykania na zamek RD3/8.
- Układ pomiarowo-rozliczeniowy do zamontowania w części pomiarowej złącza: **BEZPOŚREDNI JEDNOSTREFOWY 3-FAZOWY** z zastosowaniem licznika energii czynnej. **Grupa taryfowa C11. Grupa przyłączeniowa V,**
- Do obliczeń i projektowania należy przyjąć:
linię zasilającą AL. 70 mm², I= 40 AL. 50 I=160m układzie TN-C transformator Sn=160 kVA.
- Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w punkcie rozliczeniowym powinien wynosić nie więcej niż $\tan \phi > 0,4$. **Za zgodność z oryginałem**
- Wymagania dodatkowe:

mgr inż. ... Dziś
SIEĆ W ZAKRESIE
Nr upr. 214/80/WBPP

EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Oddział w Opolu
Rejon Dystrybucji w Paczkowie
48-370 Paczków, ul. Pocztowa 11
tel. + 48-077/ 43 16 720, fax +48-077/ 43 16 716
REGON 230179216-00065

Odbiorca opracuje projekt instalacji wewnętrznej wraz z zasilaniem i uzgodni go w RDE 8 Paczków.

10. Ochronę przeciwporażeniową i przeciw przepięciową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. Przy doborze systemu ochrony od porażeń w instalacji lub w przyłączanej sieci należy uwzględnić parametry sieci rozdzielczej wg pkt.7. Instalację odbiorczą wykonać w układzie TN-S.
11. Do budowy instalacji należy stosować wyroby posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
12. Niniejsze warunki przyłączenia tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wystawienia. Unieważnia się warunki przyłączenia dla w/w obiektu wydane przed datą niniejszego pisma.
13. **W trakcie ważności** niniejszych warunków należy podpisać w Rejonie Dystrybucji Paczków umowę o przyłączenie do sieci rozdzielczej po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu jej podpisania. **Podpisanie umowy i uregulowanie wynikającej z niej opłaty przyłączeniowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych warunków i będzie stanowić podstawę do rozpoczęcia realizacji prac związanych z przyłączeniem w/w obiektu do sieci rozdzielczej.**
14. Zgodnie z Taryfą dla energii elektrycznej EnergiaPro - uiszczoną przedpłatę zalicza się w poczet opłaty za przyłączenie. W przypadku odstąpienia podmiotu, na wniosek którego zostały wydane warunki przyłączenia od realizacji zawartej umowy o przyłączenie lub nie zawarcie tej umowy w okresie ważności warunków przyłączenia, przedpłata nie podlega zwrotowi.
15. W załączeniu przesyłamy projekt umowy o przyłączenie, w której określono zasady finansowania i termin realizacji przyłącza. W przypadku osób prawnych należy przedstawić dokumenty upoważniające do zawierania umów.
16. Wykaz dokumentów wymaganych przy pisemnym zgłoszeniu gotowości obiektu do przyłączenia do sieci rozdzielczej:
 - odpis warunków przyłączenia (kserokopia) wraz z podpisaną umową o przyłączenie,
 - wypełniona i podpisana przez Odbiorcę umowa na dostawę energii elektrycznej,
 - niezbędne protokoły badań odbiorczych w zakresie odbieranych urządzeń,
 - pozwolenie na budowę obiektu wydane przez właściwy urząd terenowy,
 - oświadczenie odbioru inwestorskiego,
 - zgody właścicieli gruntów na przejście przyłączem przez ich tereny,
 - uzgodniony w RDE 8 Paczków schemat zasilania,
 - dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu,
 - zgoda administratora budynku na przebudowę instalacji,
 - wyciąg z rejestru sądowego dla spółek, nr NIP, REGON,
 - powykonawczy namiar geodezyjny linii kablowej,
 - oświadczenie wykonawcy robót o wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Załączniki:

1. Projekt umowy o przyłączenie do sieci rozdzielczej.

Kopia:
RDE 8

Sprawę prowadzi:
inż. W. Matus tel. 077-409-1822
Wydz. Eksploatacji tel. 077-409-2320

Za zgodność z oryginał

mgr inż. Helena Dąb
UPRAWNIENIA W ZAKRESIE
SIECI ELEKTRYCZNYCH
Nr upr. 214/80/WBPP

Kierownik
Rejonu Dystrybucji Paczków
EnergiaPro Koncern Energetyczny SA
Oddział w Opolu

Piotr Flek