

ka	parametry konfiguracji	Średnica drzwi [m]	Średnica wyposażenia [m]	Średnica skrzynki czyszczenia [m]	Średnica wyposażenia skrzynki czyszczenia [m]	Wysokość drzwi wyposażenia [m]
Kalkulator 1	prędkość wyniesienia kg/s	0,85	0,0	0,0	0,0	2,00
Tabela 1	prędkość/kilogram x m/s	1,40	0,0	0,75	3,3	2,00
Tabela 2	prędkość/kilogram x m/s	1,40	0,0	0,08	3,3	2,00
Tabela 3	prędkość/kilogram x m/s	1,40	0,0	0,02	3,3	2,00
Tabela 4	prędkość/kilogram x m/s	1,40	0,0	0,07	3,3	2,00

IX. Wykonanie systemu usuwania dymu w klatkach schodowych KS 1 i KS 2 poprzez okna oddymiające o czynnej powierzchni oddymiania 0,8 m² przy wymaganej minimalnej 1m² co jest niezgodne z RM1 [3] \$245 w odniesieniu do Polskiej Normy PN-B-02877:2001 „Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła”


VIII. Brak wydzielenia centralnej klatki schodowej drzwiami EIS 30 - niezgodność RMI [3] § 245.


IX. Wykonanie systemu usuwania dymu w klatkach schodowych KS 1 i KS 2 poprzez okna oddymiające o czynnej powierzchni oddymiania 0,8 m² przy wymaganej minimalnej 1m2 co jest niezgodne z RMI [3] §245 w odniesieniu do Polskiej Normy PN-B-02877:2001 „Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła”

VIII. Przekroczona długość dojścia ewakuacyjnego z I piętra jest 17 m przy wymaganej 10 m - niezgodność RMI [3] § 256 ust. 1.

CZĘŚĆ ŻŁOBKA
POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

część po za zakresem
opracowania

 Ściana REI120

 Ściana REI60

I PIETRO

EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
w trybie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015r. poz. 1422 tekst jednolity ze zm.)

TEMAT	Ekspertyza Techniczna Przedszkole Publiczne w Grodkowie	Data: 11. 2019
LOKALIZACJA	Grodzko ul. Kościuszki 4	Skala 1:100
WNIOSEKDAWCA	Dyrektor Przedszkola Publicznego w Grodkowie Ul. Kościuszki 4	
RZECZOSNAWCA DO SPRAW PRZECIWOZAROWYCH	mgr inż. Marek Kucharski	
RZECZOSNAWCA BUDOWLANY	mgr inż. Jerzy Wójcik	
		Rys. nr 4