



**GMINA GRODKÓW**  
49-200 Grodków  
ul. Warszawska 29

ZP.271.2.2018

Grodków, dn. 20 lutego 2018r.

Dot. przetargu nieograniczonego o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadania: Część 1 - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Goli Grodkowskiej, Część 2 - Termomodernizacja remizy OSP Gałązczyce, realizowane w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego” w ramach Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, wydzielonego w ramach Osi Priorytetowej III „Gospodarka niskoemisyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Na podstawie art. 38 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) odpowiadam na wnioski do treści SIWZ:

Wniosek z dnia 16 lutego 2018r.

Lp.	Treść pytania	Odpowiedź
1.	<p>Proszę o dopuszczenie dwóch alternatywnych rozwiązań. W projektach do ocieplenia stropodachu / dachu wykorzystana jest wełna mineralna, w związku z tym jako izolację proponujemy materiał celulozowy, instalowany za pomocą wdmuchu.</p> <p>Parametry materiału:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Współczynnik przewodzenia ciepła <math>\lambda_D = 0,037 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}</math></li> <li>- Materiał niezapalny, spełnia wymogi § 216 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (Dz.U. 2017 r. Poz. 2285 ) pod względem nierozprzestrzeniania ognia elementów budynków dla ZL I - ZL V.</li> <li>- Odporność biologiczna: brak rozwoju grzybów, pleśni i insektów</li> <li>- Współczynnik oporu dyfuzyjnego 1-2</li> <li>- Oporność właściwa przepływu powietrza <math>r \geq 6 \text{ kPa}\cdot\text{s/m}^2</math></li> <li>- Ciepło właściwe <math>c 2,15 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}</math></li> <li>- Wilgotność normalna 7%</li> <li>- Gęstość objętościowa Isofloc F 25 <math>\text{kg/m}^3</math> – stropodachy Isofloc F posiada certyfikat CE, Europejską Aprobatację Techniczną, atest higieniczny nature plus.</li> </ul>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie rozwiązania zaproponowanego w pytaniu.</p>
2.	<p>Wymiana stolarki okiennej: Aktualna instrukcja ITB z 2016 roku, mówi że system połączenia okien z murem powinien składać się z 3 warstw (taśm paroszczelnych, pianki oraz taśm lub kitów paro przepuszczalnych). W związku z tym proszę o dopuszczenie do montażu wiatro i wodoszczelnych taśm Siga Fentrim.</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do montażu wiatro i wodoszczelnych taśm Siga Fentrim. Cenę należy uwzględnić w wycenie materiałów stolarki okiennej i drzwiowej,</p>

Załączniki:

1. Atest\_Higieniczny\_HK-B-1026-01-2015
2. Certyfikat\_zgodnosci\_CE\_PL
3. Europejska-aprobata-techniczna-eta-040080-dla-izolacji-termicznej-isofloc-f-(wersja-PL)
4. Fentrim certyfikat ift rosenheim
5. Fentrim deklaracja właściwości użytkowych
6. Fentrim Karta charakterystyki eu
7. Nature\_Plus\_certyfikat\_ekologiczny\_etykieta\_srodowiskowa\_1\_typu\_dla\_celulozy\_izolacja\_celulozowa\_isofloc\_F
8. Świadectwo-odpornosci-ogniowej-dla-celulozowego-materialu-dociepleniowego-isofloc-f

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 20.02.2018r.

ZP/KR

**BURMISTRZ**

Marek Antoniewicz