

ZP.271.11.2017

Dot. przetargu nieograniczonego o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: Budowa Sali sportowej przy szkole we wsi Kolnica.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) odpowiadam na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ:

Wniosek z dnia 19 lipca 2017r.

1. Dotyczy pozycji przedmiaru robót nr 38,39,40,41 – błędna j.m.
Odp. Jednostka miary podana w kosztorysie jest jednostką zamienną z ton na kilogramy i została w odpowiedni sposób przeliczona współczynnikiem 1tona = 1000kg.
2. Proszę o rysunki i opis systemu ścian przesuwanych systemowych
Odp. Do kosztorysu należy przyjąć cenę wykonania montażu prowadnicy zamocowanej do konstrukcji stalowej i otwieranie ścian systemowych płyt warstwowych okutych profilem stalowym.
3. Stolarka PCV i ALU
Proszę o informacje:
 - 1) jaki kolor stolarki PCV?
Odp. Biały.
 - 2) jaki kolor stolarki ALU?
Odp. Brązowy.
 - 3) jakie szklenie do PCV i ALU? Zwykłe czy bezpieczne? Jeśli bezpieczne, to jaka klasa i czy od zewnątrz, wewnątrz czy obustronnie.
Odp. Szklenie zwykłe.
 - 5) Drzwi ALU o wymiarze 130x2150 (wym. w świetle muru) nie wykonamy jako dwuskrzydłowe z częścią czynną o świetle 90x200. Część czynna miałaby mniej niż 900 (wymagane w przepisach). Co robimy? Będą Państwo poszerzać otwór pod wymiar drzwi? Robimy drzwi jednoskrzydłowe? Robimy drzwi pod otwór ale bez wymaganego 900 szer przejścia?
Odp. Do kosztorysu proszę przyjąć wymiary stolarki takie jak są w projekcie i muszą zostać spełnione wymagania ppoż. oraz nie mogą występować drzwi jednoskrzydłowe o szerokości 130cm. Nie ma potrzeby poszerzania otworu drzwiowego.
 - 6) Czy do ALU stosujemy samozamykacze? Jeśli tak, to do których pozycji
Odp. Należy przewidzieć samozamykacze dla wszystkich drzwi ALU.
 - 7) Na rysunkach nie określono wypełnień w drzwiach. Proszę o określenie co wypełniamy szybami, co płytami wypełnieniowymi.
Odp. Proszę zastosować wypełnienie pełne drzwi ALU w dolnych panelach, górne pozostawić jako szklenie.
 - 8) Czy któreś z drzwi ALU muszą spełniać wymagania ogniotrwałości EI, jeśli tak to które i jakie EI
Odp. Budynek zaprojektowany w jednej strefie pożarowej ZLIII i nie ma potrzeby zastosowania drzwi pożarowych. Wynika to z opisu technicznego dołączonego do projektu.
 - 9) Jaki rodzaj okuć do drzwi ALU, 1 punktowe czy 3 punktowe?
Odp. 3 punktowe.

Wniosek z dnia 20 lipca 2017r.

1. Dotyczy przedmiaru robót nr 203 – błędna j.m.
Odp. Jednostka miary podana w kosztorysie jest jednostką zamienną z hektara na metr kwadratowy i została w odpowiedni sposób przeliczona współczynnikiem 1ha = 10000m².
2. Proszę o załączenie rysunków i opisu wyposażenia sali gimnastycznej.
Odp. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA SALI GIMNASTYCZNEJ
 - 1) Wyposażenie sali gimnastycznej w elementy do gry – koszykówka
Wyposażenie koszykówka: konstrukcja 1-słupowa do koszykówki, konstrukcja mocująca pojedyncza, wysięgnik L=140cm, cynkowana ogniowo w komplecie tuleja mocująca konstrukcję w podłożu, 2 komplety tablicy do koszykówki 105x180cm, obręcz do koszykówki ocynkowana 8 punktowa.

2) Wyposażenie sali gimnastycznej w elementy do gry - koszykówka treningowa

Koszykówka treningowa: 2 tablice do koszykówki treningowe 105x180cm, obręcz do koszykówki ocynkowana 8 punktowa, pod konstrukcja ,2 szt., konstrukcja adaptacyjna mocująca tablice, montaż.

3) Wyposażenie sali gimnastycznej w elementy do gry – siatkówka

Wyposażenie siatkówka: Słupki do siatkówki kwadratowe turniejowe aluminiowe mocowane w tulejach, mechanizm naciągowy przesuwany z zastosowaniem mimośrodów, płynna regulacja wysokości siatki, tuleja, rama + dekiel podłogowy, siatka do siatkówki treningowa "HUCK", grubość splotu 2mm z linką stalową, górna część siatki obszyta białą taśmą o szerokości 5cm, mocowanie do słupków linkami naprężającymi w 4 punktach, antenki jednoczęściowe.

3) Wyposażenie sali gimnastycznej w elementy do gry – Futsal

Wyposażenie futsal: Bramki do piłki ręcznej aluminiowe 3,00x2,00m norma IHF 2szt. Głębokość bramki (górną/dół) 100/130cm. Łuki składane umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie bramek. Winkle wzmocnione. Siatka mocowana do dolnej części łuków za pomocą haczyków PP. Bramki mocowane do połoza w 4 punktach za pomocą dekiel podłogowych. Elementy mocujące bramki. Haczyki PP do zawieszania siatki. Siatka na bramkę 3,00x2,00 standard "HUCK". Norma IHF wykonana z polipropylenu grubości splotu 3mm.

4) Wyposażenie sali gimnastycznej w elementy do gry - tenis ziemny

Wyposażenie tenis: Słupki do tenisa profesjonalne, okrągłe + tuleje, siatka do tenisa turniejowa EXCALIBUR "HUCK", podpórki do gry singlowej Aluminiowe, taśma środkowa do tenisa "HUCK" z karabińczykiem

Opisane i wskazane znaki towarowe, patentów lub pochodzenia materiałów zastosowanych w niniejszej wycenie służą poglądowemu oszacowaniu wartości zamówienia. Przyjmowane materiały równoważne winny jakością i wydajnością nie odbiegać od przyjętych rozwiązań.

**Z up. Burmistrza
/-/ Waldemar Wójcicki
Zastępca Burmistrza**

Informację niniejszą
zamieszcza się na stronie internetowej
Zamawiającego w dniu 21.07.2017r.

ZP/KR