

OR.IV.1330.3.2020

Zamawiający:
Gmina Grodków
ul. Warszawska 29
49-200 Grodków
tel. 77 4040321 fax 77 4155516

ZAPYTANIE OFERTOWE

*Urząd Miejski w Grodkowie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:
„Zakup i dostawa zasilaczy awaryjnych UPS”*

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 10 szt. zasilaczy awaryjnych dla Urzędu Miejskiego w Grodkowie określonych szczegółowo w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie podpisana pisemna umowa.
3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy.
4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt, własnym środkiem transportu do siedziby Zamawiającego: Urząd Miejski w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków.
5. Po wykonaniu dostawy sporządzony zostanie protokół odbioru.
6. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy uwidoczniony na fakturze dostarczonej razem ze sprzętem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
7. Fakturę należy wystawić na dane: Nabywca: Gmina Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, NIP: 7531005755, Odbiorca: Urząd Miejski w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków.

II. Kryterium wyboru oferty:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów – cena 100%

Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.

III. Miejsce i termin składania ofert:

- 1) Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie do dnia 31 stycznia 2020 r. do godz. 12.00 w formie pisemnej (osobiście, pocztą, przesyłką kurierską – liczy się data wpływu do urzędu) na adres: Urząd Miejski w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków.

Na kopercie należy umieścić napis:

„Oferta – Zakup i dostawa zasilaczy awaryjnych UPS”
nie otwierać przed 03.02.2020 r. do godz. 11.00

- 2) Otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawców. Informacje o rozstrzygnięciu oferty zostaną ogłoszone niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie BIP urzędu w zakładce Ogłoszenia.


IV. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest:

Dariusz Świerczyński tel. 77 4040342, e-mail: admin@grodkow.pl.

V. Informacje dodatkowe:

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz możliwość niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą.
- 2) Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
- 3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 4) Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
- 5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą uchyła się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
- 6) Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferenta, nie przewiduje się postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o wyborze oferenta, odrzucenia oferty lub zakończenia postępowania bez jego wyboru.

Zamawiający:


BURMISTRZ
Marek Antoniewicz



SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wymogi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

- a) Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie było fabrycznie nowe;
- b) Zamawiający wymaga, aby zaproponowane urządzenie spełniało wymogi opisane w pkt 2 niniejszego OPZ;
- c) Zamawiający zastrzega, że użył w specyfikacji urządzenia przykładowych parametrów, funkcji nazw wyposażenia celem wyznaczenia minimalnego pułapu jakościowego. Wykonawca może złożyć ofertę równoważną o parametrach nie gorszych niż opisane i posiadających niemniej funkcji i elementów wyposażenia niż wskazane w opisie;
- d) Zamawiający wymaga, aby urządzenie wydane było w oryginalnych opakowaniach wytwórcy;
- e) Wykonawca dołączy do oferty kartę katalogową oferowanego urządzenia z zaznaczeniem wymaganych parametrów technicznych;
- f) Wykonawca udzieli co najmniej 24-miesięcznej gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonych urządzeń. W przypadku jednak, gdy producent udzieli gwarancji dłuższej niż 24 miesiące Wykonawca udzieli gwarancji na okres zgodny z gwarancją producenta. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia;
- g) W zakres gwarancji wchodzi:
 - naprawy urządzenia w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad i usterek,
 - wymiany urządzenia bądź jego części na wolne od wad.

2. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w poniższej tabeli:

Moc pozorna	Min 850 VA
Moc skuteczna	Min 480 W
Gniazda wyjściowe	230 V EU - 2 szt. USB
Port komunikacyjny	USB
Czas przełączania	Max 8 ms
Czas podtrzymania (100% obciążenia)	Min 3 minuty
Czas podtrzymania (50% obciążenia)	Min 15 minut
Sygnalizacja pracy	Dźwiękowa
Typ obudowy	Tower
Dodatkowe informacje	Alarmy dźwiękowe Wbudowany wyświetlacz LCD
Zakres napięcia wejściowego	140 – 290 V
Dołączone akcesoria	Kabel zasilający

Zamawiający użył w opisie przykładowych parametrów i nazw elementów wyposażenia celem wyznaczenia minimalnego pułapu jakościowego. Wykonawca może złożyć ofertę równoważną o parametrach nie gorszych niż opisane i posiadających niemniej funkcji i elementów wyposażenia niż wskazane w opisie.